



28 августа 2015 год

## **ИНСТРУКЦИЯ № 30** **по пожарной безопасности в кабинетах школы**

### **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 1.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации»
- 1.2. Обучающиеся и работники обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения, план и способы эвакуации из здания в случае пожара, правила поведения в случае возникновения пожара
- 1.3. В кабинетах школы должны находиться: огнетушитель, ящик с сухим песком и совки, либо иные средства пожаротушения

### **2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 2.1. Курить в помещениях кабинета
- 2.2. Проводить работы при неисправной вентиляции
- 2.3. Загромождать проходы к средствам пожаротушения
- 2.4. Мыть полы и столы легковоспламеняющимися веществами (бензин, керосин, растворители и т.п.)
- 2.5. Сушить вещи на отопительных приборах
- 2.6. Оставлять на рабочем столе промасленные или пропитанные растворителями бумагу, ветошь, вату
- 2.7. Хранить реактивы в емкости без наименования
- 2.8. Оставлять без присмотра зажженные горелки, нагревательные приборы
- 2.9. Использовать пиротехнические средства

### **3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ОГНЕОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ**

- 3.1. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в кабинете в стеклянных сосудах с плотными крышками (пробками)
- 3.2. Общий запас одновременно хранящихся жидкостей не должен превышать суточную потребность
- 3.3. Все работы с легковоспламеняющимися жидкостями должны проводиться в вытяжном шкафу при работающей вентиляции
- 3.4. Перед началом работы необходимо убрать все предметы и горючие материалы из вытяжного шкафа не связанные с данной работой
- 3.5. Нагревание и разгонка горючей жидкости производится в соответствии с требованиями безопасности
- 3.6. Нагревание колб с горючей жидкостью на открытом огне запрещается
- 3.7. После работы с горючими жидкостями сосуды должны тщательно вымываться соответствующими растворами. Выливать горючие жидкости в канализацию запрещается
- 3.8. При случайных проливах огнеопасных жидкостей необходимо немедленно выключить горелки, нагревательные приборы, место пролива засыпать песком. Загрязненный песок собирается деревянной лопаткой. Применение металлических лопаток и совков запрещено
- 3.9. В случае воспламенения горючего вещества в процессе проведения опыта в вытяжном шкафу необходимо немедленно выключить вентиляцию, нагревательные приборы, принять меры к ликвидации пожара путем пользования песка, огнетушителей и т.п.

### **4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ**

- 4.1. Необходимо выключить воду, газ, электроприборы, сжатый воздух и т.п.
- 4.2. Привести в порядок рабочее место, выключить общий газовый кран, общий рубильник и воду, а также проверить – все ли горючие жидкости и материалы помещены на отведенные места