

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 6, тел (886135) 21540**

**Предписания № 191 /1 /1-1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 20 муниципального образования Усть-Лабинский район в лице Директора Харсеева В. П.

Во исполнения распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Усть-Лабинского района по пожарному надзору № 191 от 22 сентября 2014 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка государственным инспектором Усть-Лабинского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Красногир Иваном Дмитриевичем на объекте – муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 20 муниципального образования Усть-Лабинский район, расположенного (ых) по адресу: ст. Ладожская ул. Коншиных, 167 б совместно с директор Харсеева Валентина Петровна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующий этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 25.04.2012 г.	03.03.2015 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор
Усть-Лабинского района по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Красногир И. Д.



« 29 » октября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ СОШ № 20
Харсеева В. П.

Харсеева В.П.

«29» октября 2014 г.